



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	013128-TSE-07/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.07.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.07.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÜNLÜSOY ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SANAYİ MAH. 104 ATATÜRK BLV. ÜNMAK NO:111 MERKEZ İSPARTA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÜNLÜSOY ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR TORBALI ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ NO:2 2 NCI ETAP TORBALI İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	013128-TSE-07/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ünmak vegadens
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 15502-1 / 02.12.2021 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 20.03.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI.
YOĞUŞMALI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, İZH, İZE GAZ KATEGORİLİ, B23/B23P/C13/43/53/63/C83 TİP.
VEGADENS 65 MODEL, ANMA ISI GÜCÜ/YÜKÜ 63 kW/ 61,34 kW
VEGADENS 80 MODEL, ANMA ISI GÜCÜ/YÜKÜ 73 kW/ 71,79 kW
VEGADENS 100 MODEL, ANMA ISI GÜCÜ/YÜKÜ 96 kW/ 95,39 kW
VEGADENS 115 MODEL, ANMA ISI GÜCÜ/YÜKÜ 108 kW/ 107,38 kW
VEGADENS 125 MODEL, ANMA ISI GÜCÜ/YÜKÜ 120 kW/ 117,41 kW
VEGADENS 150 MODEL, ANMA ISI GÜCÜ/YÜKÜ 141 kW/ 137,90 kW

e-imzalı/e-signed

04.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No.5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

